

Организация ООО "ДЭЗ" Номер договора ЦО  
 Адрес ул. Кирова д.28 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 344430  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0 \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0 \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 0 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 01.05.2017 по 21.05.2017

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	Утечка (M1-M2)>0	Подмес (M2-M1)>0	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	24.0	24.7	-0.7	24.00	0.00	D
02.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	23.9	24.6	-0.7	24.00	0.00	D
03.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	23.6	24.2	-0.7	24.00	0.00	D
04.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	23.1	23.8	-0.7	24.00	0.00	D
05.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	22.4	23.0	-0.6	24.00	0.00	D
06.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	21.8	22.4	-0.6	24.00	0.00	D
07.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	21.7	22.4	-0.6	24.00	0.00	D
08.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	21.2	21.8	-0.6	24.00	0.00	D
09.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	20.5	21.1	-0.6	24.00	0.00	D
10.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	19.7	20.3	-0.6	24.00	0.00	D
11.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	18.8	19.4	-0.6	24.00	0.00	D
12.05.17	2.322	358.469	342.844	16.0781	0.4531	43.8	37.3	6.5	12.65	11.35	D
13.05.17	3.406	753.859	719.352	34.5078	-	42.2	37.6	4.5	0.00	24.00	D
14.05.17	2.843	754.359	719.844	34.5156	-	40.2	36.5	3.8	0.00	24.00	D
15.05.17	2.435	753.586	719.258	34.3281	-	39.3	36.1	3.2	0.12	23.88	D
16.05.17	2.686	751.961	718.227	33.7344	-	40.1	36.5	3.6	0.00	24.00	D
17.05.17	2.786	749.945	720.148	29.7969	-	40.9	37.2	3.7	0.00	24.00	D
18.05.17	2.344	752.742	726.102	26.6406	-	39.3	36.2	3.1	0.00	24.00	D
19.05.17	0.838	285.547	275.531	10.0156	-	38.8	35.8	2.9	13.70	10.30	D
20.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	23.4	24.1	-0.7	24.00	0.00	D
21.05.17	0.000	0.000	0.000	-	-	23.1	23.7	-0.6	24.00	0.00	D
Итого	19.659	5160.469	4941.305	219.6171	0.4531	40.5	36.7	3.8	338.47	165.53	338.47


Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
21.05.17	24:00	791.328	80009.86	77046.08	3012.13
01.05.17	00:00	771.669	74849.39	72104.77	2846.60
Итого		19.659	5160.47	4941.30	165.53

Отчетный период \_\_\_\_\_ 504.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 165.53 час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 338.471 час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Qp - 8.1 мес. - 192 ч*  
*Qp (19,659 ÷ 165,53) × 192 =*  
*= 22,8 мес*  


ИАО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

Организация ООО "ДЭЗ"

Адрес ул. Кирова д.28

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора ЦО

Телефон \_\_\_\_\_

Номер теплосчетчика 344430

Спод.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 0 \_\_\_\_\_ л/Имп

Почасовая ведомость учета параметров теплопотребления  
 за 12.05.2017

Время	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	18.6	19.1	-0.6	1.00	0.00	D
02:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	18.5	19.1	-0.6	1.00	0.00	D
03:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	18.5	19.1	-0.6	1.00	0.00	D
04:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	18.5	19.0	-0.6	1.00	0.00	D
05:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	18.4	19.0	-0.6	1.00	0.00	D
06:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	18.4	18.9	-0.6	1.00	0.00	D
07:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	18.3	18.9	-0.6	1.00	0.00	D
08:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	18.3	18.8	-0.6	1.00	0.00	D
09:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	18.2	18.8	-0.6	1.00	0.00	D
10:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	18.2	18.8	-0.5	1.00	0.00	D
11:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	18.3	18.8	-0.5	1.00	0.00	D
12:00	0.00000	0.2031	0.6563	-	-	15.8	18.5	-2.6	1.00	0.00	D
13:00	0.19055	11.9609	11.4609	0.5000	0.4531	36.6	21.2	15.4	0.65	0.35	D
14:00	0.26367	31.7188	30.3750	1.3438	-	41.8	33.5	8.3	0.00	1.00	D
15:00	0.18597	31.5703	30.1563	1.4141	-	41.5	35.6	5.9	0.00	1.00	D
16:00	0.18915	31.5469	30.1250	1.4219	-	44.3	38.3	6.0	0.00	1.00	D
17:00	0.15588	31.4766	30.0391	1.4375	-	41.7	36.7	4.9	0.00	1.00	D
18:00	0.15021	31.4609	30.0547	1.4063	-	42.6	37.8	4.8	0.00	1.00	D
19:00	0.16644	31.4688	30.0469	1.4219	-	42.7	37.4	5.3	0.00	1.00	D
20:00	0.17047	31.4766	30.0547	1.4219	-	42.9	37.5	5.4	0.00	1.00	D
21:00	0.19025	31.4375	30.0078	1.4297	-	44.3	38.3	6.0	0.00	1.00	D
22:00	0.21094	31.3828	29.9766	1.4063	-	46.0	39.3	6.7	0.00	1.00	D
23:00	0.22723	31.3594	29.9375	1.4219	-	48.1	40.8	7.2	0.00	1.00	D
24:00	0.22156	31.4063	29.9531	1.4531	-	48.8	41.7	7.1	0.00	1.00	D
Итого	2.32233	358.4688	342.8438	16.0784	0.4531	43.8	37.3	6.5	12.65	11.35	12.65

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
12.05.17	24:00	773.9911	75207.859	72447.617	2857.95
12.05.17	00:00	771.6688	74849.391	72104.773	2846.60
Итого		2.3223	358.469	342.844	11.35

Отчетный период \_\_\_\_\_ 24.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 11.35 час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 12.650 час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



Организация ООО "ДЭЗ"  
 Адрес ул. Кирова д.28  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора ЦО  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 344430

Спод.: 0 \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: 0 \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 0 \_\_\_\_\_ л/Имп

Почасовая ведомость учета параметров теплоснабжения за 19.05.2017

Время	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01:00	0.09412	31.3438	30.2422	1.1016	-	38.7	35.7	3.0	0.00	1.00	
02:00	0.09924	31.3906	30.2813	1.1094	-	39.0	35.9	3.2	0.00	1.00	
03:00	0.09998	31.3594	30.2578	1.1016	-	39.3	36.1	3.2	0.00	1.00	
04:00	0.09839	31.3047	30.2109	1.0938	-	39.2	36.1	3.1	0.00	1.00	
05:00	0.09332	31.2969	30.1953	1.1016	-	39.0	36.0	3.0	0.00	1.00	
06:00	0.09094	31.3672	30.2656	1.1016	-	38.7	35.8	2.9	0.00	1.00	
07:00	0.08929	31.3672	30.2813	1.0859	-	38.5	35.6	2.8	0.00	1.00	
08:00	0.08545	31.3906	30.2891	1.1016	-	38.4	35.7	2.7	0.00	1.00	
09:00	0.07825	31.3672	30.2734	1.0938	-	38.1	35.6	2.5	0.00	1.00	
10:00	0.00867	3.3516	3.2344	0.1172	-	38.1	35.5	2.6	0.00	1.00	
11:00	0.00000	0.0078	0.0000	0.0078	-	35.7	34.2	1.4	0.70	0.30	D
12:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	27.7	27.8	0.0	1.00	0.00	D
13:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	26.1	26.6	-0.5	1.00	0.00	D
14:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	25.3	26.0	-0.7	1.00	0.00	D
15:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	24.9	25.7	-0.8	1.00	0.00	D
16:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	24.7	25.5	-0.8	1.00	0.00	D
17:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	24.4	25.2	-0.8	1.00	0.00	D
18:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	24.2	25.0	-0.8	1.00	0.00	D
19:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	24.2	24.9	-0.8	1.00	0.00	D
20:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	24.1	24.9	-0.8	1.00	0.00	D
21:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	24.1	24.9	-0.7	1.00	0.00	D
22:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	24.0	24.8	-0.7	1.00	0.00	D
23:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	24.0	24.7	-0.7	1.00	0.00	D
24:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	23.9	24.6	-0.7	1.00	0.00	D
Итого	0.83765	285.5469	275.5313	10.0159	0.0000	38.8	35.8	2.9	13.70	10.30	13.70

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
19.05.17	24:00	791.3282	80009.859	77046.078	3012.13
19.05.17	00:00	790.4905	79724.313	76770.547	3001.83
Итого		0.8376	285.547	275.531	10.30

Отчетный период \_\_\_\_\_ 24.00 час.      Период норм. работы \_\_\_\_\_ 10.30 час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000 час.      Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 13.703 час.      Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

